



Wodzisław Śl., dn. 25 kwietnia 2022 roku

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śl.**

PZ.55801.3.2022.PT.4

DECYZJA Nr 85

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.),

nakazuję

**Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka
Lecznictwa Odwykowego
i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce**

wykonanie następującego obowiązku:

Dla budynku Ośrodka Lecznictwa Odwykowego zlokalizowanego w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8 przeprowadzić co najmniej raz na 2 lata praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

Podstawy prawne obowiązków:

- art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- § 17 ust. 1 i 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719) zwane dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Termin wykonania obowiązku ustaliam na 31.07.2022r.

Uzasadnienie

W dniach 01-04.04.2022r. na podstawie upoważnienia z dnia 25.03.2022r. znak PZ.52801.2.2022.PT Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 04.04.2022r. znak PZ.52801.3.2022.PT.2. Protokół został podpisany przez pełnomocnika Krzysztofa Pałyga, który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych, kontrolowany budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLII, w którym przebywa ponad 50 osób.

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nie przedstawiono dokumentów potwierdzających przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany do „zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi”, natomiast art. 4 ust. 1 pkt. 7 nakazuje „ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia”.

Forma zapoznania powinna zapewnić rzeczywiste przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dotyczącej: zapobiegania pożarom w miejscu pracy oraz postępowania na wypadek zdarzeń niebezpiecznych. W wyniku tego pracownik powinien znać zasady przestrzegania przepisów w związku z użytkowaniem instalacji elektrycznych, piorunochronnych, dymowych, wentylacyjnych, technologicznych, wyposażania obiektów w sprzęt gaśniczy, używania sprzętu podczas prowadzenia działań gaśniczych, postępowania na wypadek powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia, postępowania podczas prowadzenia działań gaśniczych. Szkolenia lub też inne formy zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi powinny zapewnić zaznajomienie się pracownika z przedmiotowymi przepisami przed podjęciem przez niego pracy oraz być powtarzane okresowo, z częstotliwością przyjętą w ramach funkcjonującego w danej instytucji systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym określoną w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, zapewniającej ciągłość utrzymania odpowiedniego poziomu przygotowania personelu w zakresie zapobiegania zagrożeniom oraz właściwego zachowywania się na wypadek ich wystąpienia.

Potwierdzeniem tej wiedzy jest przeprowadzenie co najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLII zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków należy powiadomić komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia ww. działań nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń pismem z dnia 05.04.2022r. nr PZ.52801.3.2022.PT.3 zawiadomiono Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia. Strona postępowania nie złożyła w terminie 7 dni od dnia doręczenia ww. zawiadomienia wyjaśnień, zastrzeżeń czy wniosków dowodowych, w związku z czym sprawa została rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały (art. 10 § 1 k.p.a.).

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac to jest wykonalnością decyzji. Ponadto informuję, że określając terminy realizacji obowiązków

w decyzji oraz uzależniając te terminy od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku (obiektu budowlanego, terenu) spoczywa przede wszystkim na jego właścicielu, jednak zgodnie z art. 4 ust. 1a tej ustawy odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku (obiektu budowlanego lub terenu), przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., 44-300 Wodzisław Śl. ul. Pszowska 68, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tu, organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim
bryg. mgr inż. *[Signature]*
Krzysztof Kozłowski

Otrzymują:

1. Adresat - egz. (ZPO)
2. PZ a/s - 1 egz.
3. PKO. a/s - 1 egz.